Замеры электрических нагрузок и напряжений за 16 декабря 2020 г.

Предприятие АО "ВНИИСВ" Объект ПС 110/35/10 кВ "Химинститут"

№ пп	Оперативное наименование присоединения	час	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Ед.																								
1	Ввод 1	А	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		МВт	0,81	0,71	0,77	0,79	0,75	0,70	0,75	0,88	1,00	1,00	0,94	0,92	0,93	0,86	0,85	0,95	0,98	0,97	0,90	0,89	0,89	0,90	0,87	0,82
		МВар	0,553	0,637	0,664	0,641	0,663	0,624	0,626	0,621	0,628	0,638	0,606	0,669	0,598	0,577	0,603	0,790	0,715	0,643	0,606	0,712	0,607	0,694	0,697	0,703
		кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
2	ф.22	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		МВт	0,260	0,187	0,243	0,257	0,216	0,155	0,156	0,210	0,308	0,302	0,276	0,236	0,264	0,202	0,215	0,301	0,320	0,322	0,233	0,223	0,255	0,292	0,278	0,269
		МВар	0,040	0,040	0,060	0,040	0,060	0,020	0,060	0,060	0,060	0,120	0,060	0,140	0,020	0,080	0,060	0,160	0,120	0,120	0,080	0,100	0,080	0,100	0,100	0,100
		кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
3	ф.28	А	28	27	28	27	28	27	29	31	30	29	28	28	28	28	27	27	28	28	29	29	27	27	27	27
		МВт	0,193	0,186	0,189	0,183	0,187	0,186	0,197	0,221	0,229	0,219	0,199	0,203	0,208	0,204	0,200	0,199	0,197	0,198	0,200	0,204	0,191	0,187	0,189	0,188
		МВар	0,221	0,218	0,222	0,217	0,221	0,220	0,228	0,233	0,224	0,216	0,219	0,208	0,213	0,210	0,203	0,204	0,215	0,221	0,223	0,227	0,216	0,214	0,210	0,207
		кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
4	ф. 31	А	28	35	35	36	36	37	34	35	36	36	33	33	32	32	31	32	31	31	30	31	31	33	34	34
		МВт	0,176	0,176	0,176	0,195	0,197	0,201	0,228	0,255	0,265	0,268	0,247	0,244	0,228	0,223	0,205	0,211	0,199	0,187	0,183	0,182	0,180	0,173	0,172	0,172
		МВар	0,235	0,322	0,325	0,326	0,325	0,326	0,281	0,272	0,265	0,262	0,247	0,241	0,245	0,248	0,259	0,265	0,259	0,262	0,263	0,265	0,273	0,304	0,310	0,316
		кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
5	ф.33	А	18	16	16	16	16	16	17	19	21	20	22	24	25	23	23	27	27	26	27	29	26	25	23	20
		МВт	0,1824	0,1616	0,16	0,1552	0,1536	0,1552	0,168	0,192	0,203	0,2112	0,2176	0,2416	0,2336	0,2336	0,2272	0,2352	0,2608	0,2672	0,2848	0,2768	0,2672	0,2512	0,2288	0,1952
		МВар	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,080	0,040	0,080	0,080	0,120	0,040	0,080	0,160	0,120	0,040	0,040	0,120	0,040	0,080	0,080	0,080
		кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
6	ТСН 1	А	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		МВт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МВар	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		кВ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

7	Ввод 2	А	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		МВт	1,018	0,990	0,983	0,991	0,988	0,995	1,026	1,104	1,188	1,141	1,140	1,170	1,147	1,150	1,141	1,131	1,180	1,214	1,209	1,212	1,212	1,201	1,108	1,074
		МВар	0,718	0,774	0,761	0,780	0,759	0,779	0,701	0,788	0,792	0,734	0,702	0,632	0,706	0,783	0,743	0,776	0,694	0,767	0,728	0,748	0,786	0,794	0,784	0,786
		кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
8	ф.14	А	38	39	38	38	38	39	41	46	47	41	40	41	40	40	42	43	49	52	53	54	53	52	48	46
		МВт	0,414	0,388	0,382	0,380	0,384	0,386	0,422	0,472	0,478	0,410	0,408	0,416	0,414	0,399	0,421	0,439	0,506	0,531	0,540	0,550	0,542	0,534	0,489	0,467
		МВар	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	0,12	0,12	0,12	0,08	0,12	0,08	0,12	0,12	0,12	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
		кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
9	ф. 15	А	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		МВт	0,022	0,022	0,021	0,022	0,021	0,022	0,021	0,021	0,021	0,018	0,019	0,019	0,019	0,021	0,021	0,019	0,022	0,024	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021	0,019
		МВар	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
		кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
10	ф.17	А	48	48	48	48	48	48	48	47	50	52	51	50	50	50	49	47	46	46	46	46	46	47	47	48
		МВт	0,244	0,244	0,244	0,245	0,244	0,245	0,248	0,265	0,319	0,340	0,334	0,331	0,325	0,322	0,303	0,278	0,262	0,246	0,241	0,241	0,240	0,242	0,241	0,240
		МВар	0,443	0,440	0,445	0,445	0,444	0,445	0,434	0,421	0,421	0,424	0,412	0,412	0,418	0,415	0,413	0,412	0,411	0,416	0,418	0,421	0,422	0,428	0,436	0,440
		кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
11	ф.18	А	8	9	8	9	8	10	8	13	14	11	12	11	11	15	12	14	12	13	11	12	15	15	12	11
		МВт	0,058	0,056	0,059	0,058	0,056	0,063	0,060	0,068	0,082	0,093	0,091	0,090	0,081	0,097	0,094	0,092	0,095	0,096	0,094	0,093	0,101	0,098	0,068	0,060
		МВар	0,060	0,080	0,060	0,080	0,060	0,080	0,060	0,120	0,120	0,060	0,080	0,080	0,080	0,120	0,080	0,120	0,080	0,100	0,060	0,080	0,120	0,120	0,100	0,100
		кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
12	ф.19	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		МВт	0,257	0,256	0,254	0,261	0,259	0,254	0,252	0,254	0,265	0,257	0,265	0,291	0,285	0,288	0,280	0,280	0,271	0,294	0,288	0,282	0,284	0,283	0,271	0,269
		МВар	0,127	0,126	0,127	0,127	0,127	0,126	0,119	0,119	0,123	0,122	0,122	0,012	0,120	0,120	0,122	0,116	0,115	0,122	0,122	0,119	0,116	0,118	0,120	0,121
		кВ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
13	ТСН 2	А	56,0	61,2	61,5	61,5	61,0	60,8	0,0	0,0	58,7	58,6	58,2	58,3	58,6	57,7	58,0	58,1	58,0	58,4	58,4	59,5	59,9	60,2	49,4	0,0
		МВт	0,02212	0,02398	0,02409	0,0241	0,02394	0,02389	0,02369	0,02337	0,02308	0,02302	0,02288	0,02291	0,02305	0,02277	0,02282	0,02285	0,0228	0,02295	0,02298	0,02333	0,02345	0,02356	0,01915	0,01845
		МВар	0,00361	0,00492	0,00495	0,00494	0,00465	0,00458	0,0045	0,00435	0,00423	0,00434	0,00428	0,00428	0,00434	0,00389	0,00423	0,00424	0,00422	0,00429	0,0043	0,00476	0,00493	0,00498	0,0048	0,00088
		кВ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Ответственный за проведение замеров - главный энергетик Горылев А.Ю.

Главный энергетик А.Ю. Горылев